

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ
 ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение
 «Пачинский детский сад Яшкинского
 муниципального округа»
 (МБДОУ «Пачинский детский сад»)
 Российская Федерация, Кемеровская область,
 Яшкинский округ, с.Пача, ул. Ленина ,8 «а»
 тел.8(38455)3-04-14
 E-mail: pdetsad@mail.ru
 № 24 от «1» 02 2022г

Начальнику территориального отдела
 Управления Федеральной службы в
 сфере защиты прав потребителей и
 благополучия человека по
 Кемеровской области в городе Тайге
 и Яшкинском районе
 И.Р. Лопухову

**Ответ
 на Представление об устранении причин условий, способствовавших совершению
 административного правонарушения от 1.07.2022 года № 35**

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию об устранении выявленных нарушений № 35 от 1.07.2022 года на 01.08.2022года.

Нарушение	Отметка об исполнении
<p>1.Режим дня на холодный период учебного года для всех групп, утвержденного заведующей МБДОУ «Пачинский детский сад» установлено, что требования к организации образовательного процесса по продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста в 1-ой младшей группе (1,5-3 лет) не соответствует требованиям главы VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 (фактически – 40 минут, норматив не более 20 минут); продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста во второй младше-средней группе (3-5 лет) не соответствует требованиям главы VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 (фактически – 65 минут, норматив не более 30-40 минут); продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста в старше-подготовительной группе (5-7 лет) не соответствует требованиям главы VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 (фактически – 140 минут, норматив не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна)</p> <p>Режим дня на холодный период учебного года для всех групп, утвержденного заведующей МБДОУ «Пачинский детский сад» установлено, что требования к показателю организации образовательного процесса по продолжительности дневного сна не соответствует требованиям главы VI таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста в 1-ой младшей группе (1,5-3 лет) должна быть не менее 3,0 часов, фактически – 3,0 часа с учетом подготовки к дневному сну и чтения; продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста во второй младше-средней группе (3-5 лет) должна быть не менее 2,5 часов, фактически – 2 часа 10 минут с учетом подготовки к дневному сну и чтения; продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста в старше-подготовительной группе (5-7 лет) должна быть не менее 2,5 часов, фактически – 1 час 50</p>	<p>Режим дня на холодный период учебного года для всех групп, в части продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, показатели организации образовательного процесса по продолжительности дневного сна, по продолжительности утренней зарядки для детей дошкольного возраста приведены в соответствии с требованиями главы VI таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21</p>

<p>минут с учетом подготовки к дневному сну и чтения; требования к показателю организации образовательного процесса во второй младше-средней группе (3-5 лет) не соответствует требованиям главы VI таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: продолжительность утренней зарядки в возрасте до 7 лет должна быть не менее 10 минут, фактически – 6 минут</p>	
<p>2. Площадь теневого навеса на одного ребёнка в старше-подготовительной группе составляет 0,8 м² (норматив из расчета не менее 1 м² на одного ребенка), что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20</p>	<p>На данный момент списочный состав воспитанников составляет 16 человек, соответственно площадь теневого навеса на одного ребенка в старше-подготовительной группе составляет 1 м²</p>
<p>3. Подвальное помещение имеет следы течи – подтопление, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20</p>	<p>Следы течи устранены</p>
<p>4. В раздевальных комнатах условия для сушки верхней одежды и обуви детей не созданы – не проведено отопление в шкафчики, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20</p>	<p>К зимнему периоду (ноябрь 2022г) планируется приобретение электросушилок в первую младшую, старше-подготовительную группу (Ходатайство № 23от 1.08.2022г)</p>
<p>5. Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже – неотапливаемые, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20</p>	<p>Во время ремонта в 2023г планируются работы по установке отапливаемых полов</p>
<p>6. В игровой 2-ой младше-средней группы покрытие скамейки имеет дефекты и повреждения, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20</p>	<p>В игровой 2-ой младше-средней группы скамейка имеющая дефекты покрытия и повреждения убрана</p>
<p>7. В туалетных помещениях всех групп умывальные раковины для персонала отсутствуют, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», не соответствует требованиям главы VI таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21</p>	<p>Планируется установка в туалетных всех групп умывальные раковины для персонала (Ходатайство № 23от 1.08.2022г)</p>
<p>8. В спальне 2-ой младше-средней группы линолеум имеет расхождение листов с образованием щелей; в раздевальной 2-ой младше-средней группы линолеум имеет расхождение листов с образованием щелей, а также механические повреждения поверхности линолеума; в групповой старше-подготовительной группы плитус неплотно прилегает к стене; в прачечной пол имеет дефекты и повреждения – отслойки покрытия, трещины покрытия, в месте прохождения коммуникаций (водоотведения) имеются отверстия; пол в сушилке деревянный, покрыт масляной краской с множественными дефектами и повреждениями (щели между досками, сколы и шелушение краски), что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20</p>	<p>Во всех помещениях восстановлена целостность полового покрытия. Планируется полная замена линолеума в раздевальной 2-ой младше-средней группы и сушилке. (Ходатайство № 23от 1.08.2022г)</p>

9. В групповой 1-ой младшей группы потолок имеет дефекты – незначительные отслойки покрытия; в спальне 2-ой младше-средней группы потолок имеет дефекты – трещины в виде расколов; в раздевальной и групповой старше-подготовительной группы потолок имеет дефекты – трещины в виде расколов, отслойки покрытия; в раздевальной 2-ой младше-средней группы потолок имеет дефекты – отслойки покрытия; в групповой 2-ой младше-средней группы, в музыкальном/физкультурном зале потолок имеет дефекты – визуально видны следы протеканий; в прачечной потолок имеет дефекты – визуально видны следы протеканий, отслойки покрытия, трещины в виде расколов; в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств потолок имеет дефекты – отслойки покрытия, трещины в виде расколов, визуально видны следы протеканий; в сушилке потолок имеет дефекты – трещины в виде расколов, отслойки покрытия, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

В групповой 1-ой младшей группы, в спальне 2-ой младше-средней группы, в раздевальной и групповой старше-подготовительной группы, в раздевальной 2-ой младше-средней группы, в групповой 2-ой младше-средней группы, в музыкальном/физкультурном зале, в прачечной, в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, в сушилке потолок приведен в соответствии требований.

10. Отделка стен в спальне 2-ой младше-средней группы нарушена – имеются дефекты с образованием дыры; стены в прачечной имеют дефекты – трещины в виде расколов; при в ходе в изолятор стены имеют дефекты и повреждения – визуально видны следы протеканий, отслойки покрытия, трещины в виде расколов, дефекты с образованием дыр в месте прохождения коммуникаций (освещения); в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств в стене во всю длину в месте прохождения коммуникаций (водоснабжение) имеется отверстие, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и может способствовать заселению грызунами и членистоногими; в складе для хранения овощей стена за холодильником имеет дефекты и повреждения- отслойки покрытия, трещины в виде расколов, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

Отделка стен в спальне 2-ой младше-средней группы, в прачечной, при в ходе в изолятор стены, в складе для хранения овощей стена за холодильником приведены в соответствие с требованиями
В помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств отверстие устранили.

11. В спальне 2 младше-средней группы, в кабинете заведующей, в туалете старше-подготовительной группы, в туалете 1-ой младшей группы, музыкально/физкультурном зале, в прачечной остекление окон выполнено не из цельного стекла, трещины, заклеенные скотчем, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

В ближайшее время (до 15.08.2022г) будут установлены новые окна в прачечной.
Планируется установка окон в групповой 2 младше-средней группы, в кабинете заведующей, в туалете старше-подготовительной группы, в туалете 1-ой младшей группы, музыкально/физкультурном зале. (Ходатайство № 23от 1.08.2022г)

12. В групповой (игровой) младшей группы в точках №№ 1-2, 4, 6-9 уровни искусственной освещенности составили

Планируется увеличение количества ламп в групповой младшей группы, в групповой

<p>от 193±12 до 365±22 люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 400 люкс) В в точках №№ 1-9 уровни искусственной освещенности составили от 205±12 до 316±19 люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 400 люкс) в приемной (раздеальной) средней группы в точках №№ 1-3 уровни искусственной освещенности составили от 126±8 до 181±11 люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 200 люкс), что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 и не соответствует гигиеническим нормативам главы V., п. 144, таблица 5.54 п/п 14 СанПиН 1.2.3685-21</p>	<p>старше-подготовительной группы. Замена ламп в приемной (раздеальной) средней группы. (Ходатайство № 23 от 1.08.2022г)</p>
<p>13. В 1-ой младшей группе раздевальная комната оборудована раковиной для мытья рук, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20</p>	<p>Планируется установка в раздеальной комнате 1-ой младшей группе раковины для мытья рук. (Ходатайство № 23 от 1.08.2022г)</p>
<p>14. Нет документов, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха с кратностью – не реже 1 раза в 10 лет, не представлены, что не подтверждает выполнение данных работ в организации и является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.6. СП 2.1.3678-20</p>	<p>Планируется проведение обследования технического состояния вентиляции. (Ходатайство № 23 от 1.08.2022г)</p>
<p>15. Оборудование (раковина в холодном цехе), являющейся источником выделения влаги, не оборудована локальной вытяжной системой, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.</p>	<p>Планируется приобретение вытяжки над раковиной в холодном цехе. (Ходатайство № 23 от 1.08.2022г)</p>
<p>16. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню – наименование блюд, указанных в журнале бракеража готовой кулинарной продукции не соответствуют наименованиям блюд, указанных в примерном меню. Питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню, что является нарушением требований ст.11, ч.2 ст.17, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>Рацион питания приведен в соответствие с утвержденным примерным меню</p>
<p>17. Наименование блюд, указанных в утвержденном десятидневном меню для детей, посещающих МБ ДОУ «Пачинский детский сад» не соответствуют их наименованию, указанных в технологических инструкциях (картах), а именно: в меню – котлета мясная, в технико-технологической карте – котлеты (биточки, шницель), что является нарушением требований ст.11, ч.2 ст.17, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>Наименование блюд, указанных в утвержденном десятидневном меню для детей, приведены к соответствию их наименования, указанных в технологических инструкциях (картах)</p>
<p>18. Нет документов, подтверждающие отсутствие на</p>	<p>По данному вопросу ведется работа с ГБУЗ</p>

<p>собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей не представлены, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.2.6. СП 2.4.3648-20</p>	<p>«Дезинфекционная станция».</p>
<p>19. В спальне 2-ой младше-средней группы линолеум имеет расхождение листов с образованием щелей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в раздевальной 2-ой младше-средней группы линолеум имеет расхождение листов с образованием щелей, а также механические повреждения; - в групповой старше-подготовительной группы плитус неплотно прилегает к стене; - в прачечной пол имеет дефекты – трещины; - пол в сушилке имеет дефекты – трещины покрытия, щели между досками; - в спальне 2-ой младше-средней группы нарушена – имеются дефекты с образованием дыры; - стены в прачечной имеют дефекты – трещины в виде расколов; - в прачечной пол имеет дефекты и повреждения – трещины покрытия, в месте прохождения коммуникаций (водоотведения) имеются отверстия; - входные двери в овощехранилище и пищеблок не оборудованы устройством (доводчиком), обеспечивающим самостоятельное (автоматическое) и плотное их закрывание. <p>-двери в овощехранилище выполнены материалом, не устойчивым к повреждению грызунами – деревом</p> <ul style="list-style-type: none"> - при в ходе в изолятор стены имеют дефекты с образованием дыр в месте прохождения коммуникаций (освещения); - в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств в стене во всю длину в месте прохождения коммуникаций (водоснабжение) имеется отверстие. <p>На основании вышеизложенного установлено, что дошкольной организацией не в полном объеме проводятся санитарно-технические, инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по дезинсекции и дератизации в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, при эксплуатации здания не соблюдаются меры, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания, не в полном объеме выполняются профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объекта грызунами и членистоногими, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.88, п. 98, п.108, п.111, п.2188 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>Во всех помещениях восстановлена целостность полового покрытия.</p> <p>Планируется полная замена линолеума в раздевальной 2-ой младше-средней группы и сушилке. (Ходатайство № 23от 1.08.2022г).</p> <p>Входные двери в овощехранилище и пищеблок оборудованы устройством (доводчиком).</p> <p>Двери в овощехранилище выполнены материалом, устойчивым к повреждению грызунами (металлом).</p> <p>Устранены дефекты стены в месте прохождения коммуникаций (освещения) при в ходе в изолятор.</p> <p>В помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств в месте прохождения коммуникаций (водоснабжение) отверстие в стене заделано.</p>

Заведующий МБДОУ
«Пачинский детский сад» И.В. Кольмиллер



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ
 ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение
 «Пачинский детский сад Яшкинского
 муниципального округа»
 (МБДОУ «Пачинский детский сад»)
 Российская Федерация, Кемеровская область,
 Яшкинский округ, с.Пача, ул. Ленина, 8 «а»
 тел.8(38455)3-04-14
 E-mail: pdetsad@mail.ru
 № 24 от «1» 2022г

Начальнику территориального отдела
 Управления Федеральной службы в
 сфере защиты прав потребителей и
 благополучия человека по
 Кемеровской области в городе Тайге
 и Яшкинском районе
 И.Р. Лопухову

**Ответ
 на Представление об устранении причин условий, способствовавших совершению
 административного правонарушения от 1.07.2022 года № 36**

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию об устранении выявленных нарушений № 36 от 1.07.2022 года на 01.08.2022 года.

Нарушение	Отметка об исполнении
<p>1. Осмотр на педикулез и чесотку воспитанников МБДОУ «Пачинский детский сад» с периодичностью 1 раз в месяц не осуществляется. Документированная информация об осмотре на педикулез и чесотку воспитанников МБДОУ «Пачинский детский сад» с периодичностью 1 раз в месяц за 2022 год не представлена, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ст.35, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п.3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>С июня месяца 2022г. устроена старшая медицинская сестра, которая с периодичностью 1 раз в месяц осуществляет осмотр на педикулез и чесотку воспитанников с записью в журнале</p>
<p>2. Документированная информация о плановых профилактических обследованиях на энтеробиоз и гименолепидоз детей дошкольных образовательных организациях с периодичностью 1 раз в год (после летнего периода) за 2021 год не представлена по следующим воспитанникам: Кучеренко Иван Иванович (20.05.2018 г.р.); Тельянс Давид Алексеевич (20.06.2017 г.р.), Черноиванова Ирина Андреевна (04.07.2018 г.р.), Лепекова Ирина Александровна 928.02.2018 г.р.), Иванов Артем Владимирович (30.12.2016 г.р.), Туркова Алиса Андреевна (07.12.2017 г.р.), Зайцева Ульяна Николаевна (21.11.2017 г.р.), Андреева Стефания Анатольевна (05.05.2016 г.р.) за 2019 год; Черкасова Виктория Сергеевна (13.05.2016 г.р.), Прибытков Захар Егорович (22.03.2015 г.р.), Аверин Артем Михайлович (26.05.2015 г.р.), Андреев Гриша (25.04.2014 г.р.), Игошин Тимофей Павлович (30.05.2015 г.р.), Ларикова Виктория Александровна (16.01.2016 г.р.), Лауман Милана Ивановна (17.12.2018 г.р.), Кель Татьяна Николаевна (15.10.2019 г.р.), Синдикас Степан Алексеевич 916.01.2020 г.р.), Андреев Федосей Андреевич (23.03.2019 г.р.), Купринович Дмитрий Александрович (10.06.2019 г.р.), Мамаев Евгений Иванович (04.10.2019 г.р.), Мурашов Демьян Евгеньевич (25.08.2020 г.р.), что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ст.35, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом</p>	<p>С июня месяца 2022г. устроена старшая медицинская сестра, которая внесла в медицинские карты детей информацию о плановых профилактических обследованиях на энтеробиоз и гименолепидоз за 2021г.</p>

<p>благополучии населения», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п.3344 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	
<p>3. Информация о проведении иммунодиагностики (внутрикожная аллергическая проба с туберкулином (проба Манту) в целях раннего выявления туберкулёза у детей МБДОУ «Пачинский детский сад» с периодичностью 1 раз в год по следующим воспитанникам: Лепекова Ирина Александровна 928.02.2018 г.р.) за 2021 год; Андреева Стефания Анатольевна (05.05.2016 г.р.) за 2019 год, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ст.35, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п.817 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»</p>	<p>С июня месяца, 2022г. устроена старшая медицинская сестра, которая внесла в медицинские карты детей информацию о проведении иммунодиагностики (внутрикожная аллергическая проба с туберкулином (проба Манту) в целях раннего выявления туберкулёза у детей: Лепековой Ирины Александровны (28.02.2018 г.р.) за 2021 год; Андреевой Стефании Анатольевны (05.05.2016 г.р.) за 2019 год</p>
<p>4. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не осуществляется в части проведения лабораторных исследований микроклимата в теплый и холодный период года, песка на игровых площадках- 1 раз в квартал, качества питьевой воды – 4 раза в год, готовых блюд по микробиологическим показателям- 2раза в год, проводимой витаминизации – 2 раза в год; не проводится осмотр воспитанников на педикулез и чесотку с заполнением журнала; не ведется контроль за вакцинацией воспитанников; контроль за условиями хранения продуктов питания; контроль за состоянием отделки стен, потолков, что является нарушением требований ст.11, ст.32, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.8.СП 2.4.3648-20, СП 2.1. 3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»</p>	<p>В настоящее время проведена корректировка ППК в части проведения лабораторных исследований по показателям контроля и их периодичности в дальнейшем ее выполнения.</p>
<p>5. В отобранном смыве с игрушек в младшей группе МБДОУ «Пачинский детский сад» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о неудовлетворительном качестве санитарной обработки (п. 4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»), и является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ст.35, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.9.5, п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20</p>	<p>С младшим воспитателем Пашковой Е.В., была проведена разъяснительно-профилактическая беседа на тему «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».</p>

Заведующий МБДОУ «Пачинский детский сад»  И.В. Кольмиллер



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ
 ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение
 «Пачинский детский сад Яшкинского
 муниципального округа»
 (МБДОУ «Пачинский детский сад»)
 Российская Федерация, Кемеровская область,
 Яшкинский округ, с.Пача, ул. Ленина ,8 «а»
 тел.8(38455)3-04-14
 E-mail: pdetsad@mail.ru
 № 24 от « 1 » 08 2022г

Начальнику территориального отдела
 Управления Федеральной службы в
 сфере защиты прав потребителей и
 благополучия человека по
 Кемеровской области в городе Тайге
 и Яшкинском районе
 И.Р. Лопухову

**Ответ
 на Представление об устранении причин условий, способствовавших совершению
 административного правонарушения от 1.07.2022 года № 37**

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию об устранении выявленных нарушений № 37 от 1.07.2022 года на 01.08.2022года.

Нарушение	Отметка об исполнении
<p>1.Хранение пищевой продукции осуществляется с нарушением температурно-влажностного режима хранения (фактически при температуре +21С° и относительной влажности -52,0%, режимы хранения, установленные изготовителем и указанные на этикетке производителя капуста белокочанная свежая (при температуре от -1 до 0 С° и относительной влажности -90-95%), лук репчатый (при температуре от 0 до 1 С° и относительной влажности -70%), картофель продовольственный (при температуре от 3 до 4 С° и относительной влажности -90-95%)</p>	<p>В ближайшее время планируется приобретение холодильника для хранения овощей. (Ходатайство № 23от 1.08.2022г)</p>
<p>2. В отобранном смыве с рук младшего воспитателя Пашковой Екатерины Владимировны МБДОУ «Пачинский детский сад» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о неудовлетворительном качестве санитарной обработки (п. 4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»), что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ст.35, ч.3 ст.39 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20</p>	<p>С младшим воспитателем Пашковой Е.В. была проведена разъяснительно-профилактическая беседа на тему «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».</p>

Заведующий МБДОУ
 «Пачинский детский сад» И.В. Кольмитнер

