



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**(ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Кемеровской области)**

пр. Ленина, 55А, г. Кемерово, 650000
тлф(3842)58-45-99, факс 58-33-24,
E-mail: kansmchs42@mail.ru

Директору по развитию
ООО «Кедр+» п. Яшкино
В.К. Чувикову

11.08. 2016 № 2646 -3-1
на № 1750 от 02.08.2016

ПРОТОКОЛ

проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций

1. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ В ИПЛ – 10.08.2016
2. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ – 18.07.2016
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ (наименование объекта) – Яшкинский район, с.Пача, ул.Ленина, 8а, МБДОУ «Пачинский детский сад».
4. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДИВШЕЙ ОГНЕЗАЩИТНУЮ ОБРАБОТКУ – ООО «Кедр+», лицензия № 6-Б/00251, выдана 27.06.2012 г.
5. ВИД ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ – Деревянные конструкции чердачного помещения. Площадь обработки – 791,45 м².
6. НАИМЕНОВАНИЕ (МАРКА) ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА – «Оберег-ОБ», сертификат №С-RU.ПБ47. В.00138 срок действия до 26.04.2017 г.
7. ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ – Чердачное помещение сухое, проветриваемое, деревянные конструкции обработаны полностью.
8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ - Согласно п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе», М., 2009г.

| № | Место отбора проб | Кол-во образцов | Результат испытаний | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|---|
| | | | Время самостоятельного горения, с | Сквозное прогорание до образования отверстия | Обугливание обработанной стороны по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства | Обугливание на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки при наличии признаков воспламенения |
| 1 | Обрешетка | 2 | 0 | - | - | - |
| 2 | Стропила | 2 | 0 | - | - | - |
| 3 | Стойка | 2 | 0 | - | - | - |

9. ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ.

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания МБДОУ «Пачинский детский сад» по адресу: Яшкинский район, с.Пача, ул.Ленина, 8а, проведенная ООО «Кедр+», соответствует требованиям нормативно-технической документации.

Ст. инженер

С.Ю. Аношкина

СОГЛАСЕН

Начальник Судебно-экспертного учреждения

Ж.М. Новикова